

DØRLUKKERE

VEDLIGEHOELSE



For at få optimal gavn af dørlukkeren skal den være korrekt dimensioneret og monteret og beslag og dørlukker-arme og fjederkraft skal være justeret til omgivelserne og de opgaver dørlukkeren skal klare.

Montage og justering er beskrevet i monteringsanvisningen som leveres med dørlukkeren. Såfremt ovenstående er overholdt er der ingen vedligeholdelse af ASSA ABLOY dørlukkere.

Det anbefales endvidere at efterse og smøre hængsler, låsefalle og kantrigler samt at efterspænde alle montageskruer mindst én gang om året.

► **Standardfunktioner**
Justerbar lukkehastighed og sluttryk via ventil.

► **Ekstra funktioner**
Justerbar åbningsbremse og lukkeforsinkelse via ventil.

Kontrol af branddøre med Ruko dørlukkere

Dørlukkere kombineret med magnetfasthold til enkelt- og dobbeltdøre der er klassificeret som branddøre samt *ABDL-anlæg.

Efter Arbejdstilsynets krav skal der mindst en gang i kvartalet foretages eftersyn, rensning og smøring af dørens ophæng, kabelføringer og bæremidler m.v for at sikre den rette funktion.

*) Eftersyn af ABDL-anlæg skal foretages af kvalificeret installatør mindst én gang om året i henhold til DBI (Dansk Brandteknisk Institut) forskrift 231.